

Z	elektroniczny zegar sterujący - Uz=230V AC (astronomiczny)
S1	przełącznik rodzaju pracy - 3-pozycyjny z pozycją "0" z pokrętłem
K1	stycznik główny - U=230V AC, In=63A
X1	listwa zaciskowa nieosłonięta, mocowanie listwy śrubowe

Projekt:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIRÓW		
Inwestor:	GMINA MIRÓW MIRÓW STARY 27 26-503 MIRÓW STARY		
Projektant:	spec. elektryczna mgr inż. Zbigniew Kara upr. bud. GP-III-8386/66/85		
Nazwa rysunku:	SZAFA STEROWNICZA SO STACJA "MIRÓW SZKOŁA"		
Skala: -	Data: 2022-04	Rys. nr: 2	Str. nr: