

Mirów, dnia 05 listopada 2020 r.

Znak postępowania: BG.271.23.2020

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła na terenie Gminy Mirów w ramach projektu pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów.**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 03.11.2020 r.:

1. Wnosimy o dopuszczenia do zamówienia PC typu monoblok.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp ciepła typu Monoblok.

2. Jeśli Zamawiający dopuści do Zamówienia PC typu monoblok czy dopuszczona będzie wartość współczynnika COP wyższa niż wymagana w dokumentacji (>3,2 w A2W35 wg EN 14511) oraz ciśnieniu akustycznym na poziomie do 53dB w odległości 4m wg EN 12102 i klasie energetycznej A+.

Odpowiedź:

Wymagana wartość współczynnika COP wynosi > 3,2 w A2W35 wg EN 14511 lub równoważnej, a zatem wartość wyższa zostanie dopuszczona. Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość ciśnienia akustycznego pomp ciepła 53 dB w odległości 4 m wg EN 12102 lub równoważnej. Zamawiający nie dopuszcza klasy energetycznej pomp ciepła A+ pozostawiając w SIWZ aktualny wymóg klasy A++.

3. Wnosimy o podanie wartości współczynnika COP według poprawnej normy. Podana przez Zamawiającego norma nie istnieje. Czy Zamawiający dopuszcza do Zamówienia współczynnik COP >4,4 w B0W35 wg normy EN14511? Nadmieniamy iż pompy zostały przebadane w akredytowanych jednostkach.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia podaną w wierszu pierwszym tabeli załącznika do SIWZ nr 1.1.2 z niepoprawnej NF EF 15897-1 na poprawną EN 14511 lub równoważną oraz dopuszcza Współczynnik Efektywności COP o wartości min. 4,4.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 1.1.2 do SIWZ, a mianowicie:

w tabeli przed zmianą jest:

Tryb ogrzewania: E4 / temperatura dolna (woda): 30/35°C. wydajność zgodnie z NF EF 15897-1. Współczynnik Efektywności COP

w tabeli po zmianie jest:

Tryb ogrzewania: E4 / temperatura dolna (woda): 30/35°C. wydajność zgodnie z normą **EN 14511 lub równoważną**. Współczynnik Efektywności COP

- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

SEKRETARZ GMINY MIRÓW

.....**Marek Łuszczek**.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)