

Mirów, dnia 10 listopada 2020 r.

Znak postępowania: **BG.271.23.2020****- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła na terenie Gminy Mirów w ramach projektu pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów.**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, **przekazuje treść zapytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytanie z dnia 06.11.2020 r.:**

W związku z chęcią udziału w ww. sprawie prosimy o ujednolicenie zapisów w dokumentacji przetargowej. W formularzu ofertowym są podane moce pomp ciepła do zamontowania. Natomiast w SIWZ i projekcie umowy jest zapis, iż za dobór odpowiedniej wielkości pomp jest odpowiedzialny Wykonawca. W związku z powyższym prosimy o informację kto jest odpowiedzialny za właściwy dobór pomp powietrznych i gruntowych. Jeśli za dobór mocy będzie odpowiadała Wykonawca prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej (inwentaryzacji budynków lub projektów budowlanych budynków, map na podstawie których będzie można określić straty budynku i prawidłowo dobrać moc pomp ciepła jak i miejsca montażu i wykonania odwiertów dolnego źródła.

**Pytanie z dnia 09.11.2020 r.:**

W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu na dostarczenie i montaż powietrznych pomp ciepła, potrzebujemy niezbędnych informacji. Celem dokładnego wyliczenia mocy pomp, proszę o podanie niżej wymienionych wartości.

1. Powierzchnia oraz kubatura każdego z budynków.
2. Rodzaj ogrzewania (kaloryfery, podłogówka), jeśli tryb mieszany to ilość kaloryferów na jaką powierzchnię i im/kw. powierzchni podłogówki.
3. Docieplenie (grubość styropianu).
4. Okna (jaki współczynnik, lub ilość szyb).
5. Grubość docieplenia dachu.
6. Grubość ścian jaki materiał.

**Odpowiedź na oba pytania:**

Zapis w SIWZ – pkt 4.2.1 ppkt 3) oraz pkt 4.2.2 ppkt 3) o treści

*„dobór odpowiedniej mocy i wielkości instalowanych urządzeń oraz montaż nowego źródła ciepła oraz zasobnika C.W.U. z dodatkową grzałką elektryczną i wpięcie do istniejących instalacji C.O. i C.W.U. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji w trybie automatycznym;”*

dotyczy prawidłowej konfiguracji całego zestawu urządzeń, które zapewnią dostarczenie do danego budynku odpowiedniej mocy oraz ich prawidłowe funkcjonowanie.

Dla każdego z siedmiu budynków, objętego przedmiotem zamówienia, specjalistyczna firma wykonała świadectwa energetyczne - dla stanu przed modernizacją oraz po modernizacji i na tej podstawie dobrała moce pomp ciepła.

W związku z powyższym **odpowiedzialny za właściwy dobór pomp powietrznych i gruntowych jest Zamawiający, a moce pomp podane w formularzu pozostają aktualne.**

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**WOJT  
Gminy Mirów**

**Artur Świąrek**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)