



- Z elektroniczny zegar sterujący - Uz=230V AC (astronomiczny)
- S1 przełącznik rodzaju pracy - 3-pozycyjny z pozycją "0" z pokrętkiem
- K1 stycznik główny - U=230V AC, In=63A
- X1 listwa zaciskowa nieosłonięta, mocowanie listwy śrubowe

Projekt: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIRÓW			
Inwestor: GMINA MIRÓW MIRÓW STARY 27 26-503 MIRÓW STARY			
Projektant:		spec. elektryczna mgr inż. Zbigniew Kara upr. bud. GP-III-8386/66/85	
Nazwa rysunku: SZAFKA STEROWNICZA SO STACJA "MIRÓWEK 1"			
Skala:	-	Data: 2022-04	Rys. nr: 2    Str. nr: